

# ATTESTATION OF CONFORMITY ATTESTATO DI CONFORMITA'

Attestation number

Attestato numero : 3503091.01

Issued to

Rilasciato a : ABB Oy  
P.O. Box 184  
FI-00381 HELSINKI FINLAND

Manufacturer

Costruttore : ABB Oy  
P.O. Box 184  
FI-00381 HELSINKI FINLAND

Product Type

Tipo prodotto : **Photovoltaic Inverter (Grid-Tied inverter, Low Voltage application)**

Static Conversion Device <i>Dispositivo di conversione statica</i>	Interface Protection <i>Protezione di Interfaccia</i>	Interface Protective device <i>Dispositivo di Interfaccia</i>	Models <i>Modelli</i>
Yes/Si	Yes/Si	No	PVS300-TL-3300W-2 PVS300-TL-4000W-2 PVS300-TL-4600W-2 PVS300-TL-6000W-2
Yes/Si	No	No	PVS300-TL-8000W-2

Remarks: the device is capable to limit the Idc to 0,5 % of the nominal current

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale

Model reference <i>Riferimento Modello</i>	No. of Phases <i>Numero di fasi</i>	Nominal Power <i>Potenza nominale (W)</i>
PVS300-TL-3300W-2	1	3300
PVS300-TL-4000W-2	1	4000
PVS300-TL-4600W-2	1	4600
PVS300-TL-6000W-2	1	6000
PVS300-TL-8000W-2	1	8000

Software release

Revisione Software : CSSIA006\_0070 (all models)

Testing Laboratory

Laboratorio prove : EUROTTEST Laboratori S.r.L.,  
Via G. Marconi, 23  
I-35020 Brugine (PD)  
Accreditation Number: 0192 (Accredia, E.A. member)

Test report No.

Rapporto Nr. : CEI 0-21 01 24867-120318; CEI 0-21 02 24867-120318; EMC 01 24867-120318; EMC 02 24867-120318; D01 24867-120318

Requirements

Requisiti : CEI 0-21:2012-06 + CEI 0-21;V1:2012-12 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

The undersigned declares that the above described product meets the above mentioned technical specification. This attestation of conformity is issued based on the test results as laid down in the referred Test Report . The investigation does not include an assessment of the manufacturer's production.

*Il sottoscritto dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti tecnici menzionati. Questo attestato di conformità è rilasciato sulla base dei risultati di prova riferiti nel rapporto sopra menzionato. La valutazione non include una verifica del luogo di produzione.*

If a DEKRA Authorization to apply the DEKRA VERIFIED INVERTER seal has been issued by DEKRA on the subject product, this attestation of conformity authorizes the manufacturer to make reference to the "Requirements" object of this attestation, inside the DEKRA VERIFIED INVERTER seal .

*Se il prodotto in oggetto è licenziatario di un' autorizzazione DEKRA all'uso del sigillo DEKRA VERIFIED INVERTER, il presente attestato di conformità autorizza il costruttore a fare riferimento ai "Requisiti" in questo attestato, all'interno del sigillo DEKRA VERIFIED INVERTER.*

Date of issue

Emesso in data : 2013/03/11

Franco Vasta  
Certification manager