



# Einheitenzertifikat

Hersteller	Fimer S.p.A. Via Tortona 25 I – 20144 Milano	
Typ Erzeugungseinheit	PVS-175-TL	
Technische Daten	Bemessungswirkleistung	185 kW
	Bemessungsspannung:	800 V
	Nennfrequenz	50 Hz
VDE-Anwendungsregel	VDE-AR-N 4110:2018-11 VDE-AR-N 4120:2018-11	
Zertifizierungsprogramm	FGW TR 8 (Revision 9)	
Mitgeltende Richtlinien	FGW TR 3 (Revision 25) FGW TR 4 (Revision 9)	

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfüllt die Anforderungen der oben aufgeführten VDE-Anwendungsregeln.

Es gelten folgende Einschränkungen und Abweichungen:

- keine
- Siehe Kapitel 5

Der Hersteller hat die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems seiner Fertigungsstätten nach ISO 9001 nachgewiesen.

Validiertes Einheitenmodell: PVS175\_RMS\_v4\_1\_sVDE4.pfd  
MD5-Prüfsumme: 0d5a68c438e2c6b34cb1c5174d9f4961

Gültigkeit ab: 05.08.2022      Gültigkeit bis: 04.08.2027

*Das Zertifikat gilt für vor Ablauf dieser Gültigkeit in Betrieb genommene EZA unbegrenzt, sofern keine für die Kraftwerkeigenschaften relevanten Änderungen vorgenommen werden.*

Zertifikatsnummer:	ABE-E-101-2022
Revision:	0
Anzahl Seiten:	13



Dipl.-Ing. Sebastian Gerbig  
Leiter der Zertifizierungsstelle

Barsbüttel / 05.08.2022

Dieses Zertifikat darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.