

# ***Declaración de Conformidad Certificado de los Inversores de Conexión a Red***

Los Inversores Fotovoltaicos / Eólicos para conexión a red:

**PVI-X-I-OUTD-Y & SSWI-X-I-OUTD**

**donde X puede ser 4.6 o 3.8**

**donde Y puede ser "blanco" o S**

de la empresa

**Power-One Italy S.p.A.**

**Via San Giorgio, 642 - I-52028 Terranuova Bracciolini (AR)**

están diseñados y ensayados de acuerdo a las normas, establecidas en la **Directiva EMW 2004/108/EC** del Consejo de la Unión Europea, y cumplen los valores limite exigidos:

**EN 61000-6-3:2007**

**EN 61000-3-12:2005 <sup>(1)</sup>**

**EN 61000-3-11:2000 <sup>(1)</sup>**

**EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 <sup>(2)</sup>**

**EN 61000-3-3:2008 <sup>(2)</sup>**

**EN 61000-6-2:2005**

(1): Equipo con corriente de entrada/nominal  $>16$  A y  $\leq 75$  A por fase

(2): Equipo con corriente de entrada/nominal  $\leq 16$  A por fase

Así mismo declara que los Inversores mencionados cumplen las normas, establecidas en la **Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC** del Consejo de la Unión Europea, y cumplen los valores limite exigidos:

**EN 50178:1997**

**EN 62109-1:2010**

**EN 62109-2:2011**

Los productos mencionados se desarrollan y fabrican según **ISO 9001:2008** y son 100% probados en su funcionamiento y seguridad durante la fabricación.

que le da derecho a llevar el símbolo **CE** en su caja.

Además, Power-One certifica que sus inversores cumplen con la normativa establecida en el **RD 1699/2011**, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia:

**Power-One Italy, S.p.A.**

- Incorporan un interruptor automático de conexión, para la desconexión-conexión automática de la instalación en caso de anomalía de tensión o frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento.
- Incorporan protecciones de conexión para máxima y mínima frecuencia (50,5 Hz y 48 Hz con una temporización máxima de 0.5 y de 3 segundos respectivamente) y máxima y mínima tensión entre fases (1,15 Un y 0,85 Un) como se recoge en la siguiente tabla:

Parámetro	Umbral de protección	Tiempo máximo de actuación
Sobretensión –fase 1.	Un + 10%	1,5 s
Sobretensión – fase 2.	Un + 15%	0,2 s
Tensión mínima.	Un - 15%	1,5 s
Frecuencia máxima.	50,5 Hz	0,5 s
Frecuencia mínima.	48 Hz	3 s

- En los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, los valores anteriores serán los recogidos en los procedimientos de operación correspondientes.
- Al tener el equipo inversor integradas las funciones de protección de máxima y mínima tensión y de máxima y mínima frecuencia, siendo realizadas las maniobras automáticas de desconexión-conexión por este, se precisará disponer adicionalmente en la instalación de las protecciones de interruptor general manual y de interruptor automático diferencial.
- Las funciones anteriores son realizadas mediante un contactor cuyo rearme, una vez se restablezcan las condiciones normales de suministro de la red, será automático (pasados tres minutos).
- El inversor ha superado las pruebas correspondientes para los límites establecidos de tensión y frecuencia. Para la calibración/verificación de esta función se han empleado aparatos calibrados en un laboratorio externo acreditado para tal función. Las pruebas completas están documentadas en Power-One.
- Al ser las funciones de protección realizadas por un programa de software de control de operaciones, dicho programa no es accesible al usuario de la instalación.
- Incorporan un vigilante de aislamiento en la parte de CC y un control de corriente residual en la parte de CA y CC. Además la corriente continua inyectada en la red no es superior al 0,5% de la corriente nominal. La actuación conjunta de estas protecciones internas proporciona un nivel de seguridad equivalente al de un transformador de aislamiento galvánico.
- Armónicos y compatibilidad electromagnética: los niveles de emisión e inmunidad cumplen con la reglamentación vigente.
- Incorporan una protección contra sobretemperatura.



(Fabricante)

Robert P. White Jr.  
(Director Product Compliance)

**Terranuova B.ni**

(Lugar)

**2013 Julio 19**

(Fecha)